

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Карелия
г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, "телефон доверия" 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01
E-mail: emercomkarel@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 25а, тел. 730232, факс 730241, тел. доверия 79-99-99,
E-mail: ugpnkarelia@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по
Медвежьегорскому и Пудожскому районам
г. Пудож, ул. Комсомольская, д. 66, тел. / факс (81452) 51-380, тел. доверия 79-99-99
E-mail: GPNPUDO@MAIL.RU

ПРЕДПИСАНИЕ № 99 - 8 / 1 / 1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению основной общеобразовательной школе д.
Каршево Пудожского муниципального района Республики Карелия, ИНН 1015004289

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается
ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Медвежьегорскому и
Пудожскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Республике Карелия от 25 ноября 2019 г. № 99 - 8

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата),

Попова Александра Юрьевича - Начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по
Медвежьегорскому и Пудожскому районам УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Карелия
фамилия, имени, отчества (последнее - при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение
(приказ) о проведении проверки)

в период с 10 час. 00 мин. " 13 " декабря 2019 г. до 11 час. 00 мин. " 13 " декабря 2019 г.
с 10 час. 00 мин. " 23 " декабря 2019 г. до 11 час. 00 мин. " 23 " декабря 2019 г.

(указывается период,

Ромилиным Артёмом Максимовичем - Инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы
по Медвежьегорскому и Пудожскому районам УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Карелия

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника(ов) органа ГПН проводящего(их) проверку,

проведена плановая выездная проверка объекта защиты:
(вид проверки)

высокой категории риска

зданий, территорий и имущества

(наименование объекта защиты)

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы д. Каршево
Пудожского муниципального района Республики Карелия, ИНН 1015004289

(наименование юридического(их) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального(ых) предпринимателя(ей), с указанием ИНН)
осуществляющего деятельность на объекте(ах) защиты:

зданий, территорий и имущества

(наименование)

по адресу(ам):

Республика Карелия, Пудожский район, д. Каршево, ул. Школьная, д. 48

и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с:

Соляной Светланой Евгеньевной - директором Муниципального казенного образовательного учреждения
основной общеобразовательной школы д. Каршево Пудожского муниципального района Республики Карелия

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо
устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	Пожарная безопасность объекта защиты не обеспечена ввиду не соблюдения одного из следующих условий: 1). В полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2). В полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности (Статья 6 Федерального Закона от 22.08.2009 года №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"), а именно: Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года N 390 "О противопожарном режиме", Своды правил СП 1.13130.2009, СП 5.13130.2009.	Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1. в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2. в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности (Статья 6 Федерального Закона от 22.08.2009 года №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности").	30.11.2020	
2	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние знаков пожарной безопасности, а именно над дверью выхода из прачечной не оборудована табличка "Выход".	Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года N 390 «О противопожарном режиме», п. 43: Руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.	30.11.2020	
3	Помещение тамбура в пищеблоке не оборудовано не менее двумя пожарными извещателями, включенных по логической схеме "ИЛИ".	Свод правил СП 5.13130.2009 от 01 мая 2009 года "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" п. 13.3.2: В каждом защищаемом помещении следует устанавливать не менее двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме "ИЛИ".	30.11.2020	
4	Руководитель организации не обеспечил проведение проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) стропильной системы кровли с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки).	Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года N 390 «О противопожарном режиме», п. 21: Руководитель организации обеспечивает устранение поврежденных средств огнезащиты для строительных конструкций, инженерного оборудования объектов защиты, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя и составляет акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.	30.11.2020	

5	В ограждениях крылец запасных выходов из детского сада вертикальные элементы имеют просвет более 0,1 м (горизонтальные членения в ограждениях не допускаются).	Свод правил СП 1.13130.2009 от 01 мая 2009 года "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" 5.2.2: Наружные лестницы (или их части) и площадки высотой от уровня тротуара более 0,45 м при входах в здания в зависимости от назначения и местных условий должны иметь ограждения. 5.2.15: Поручни и ограждения в зданиях дошкольных учреждений должны отвечать следующим требованиям: в ограждении лестниц вертикальные элементы должны иметь просвет не более 0,1 м (горизонтальные членения в ограждениях не допускаются); высота ограждения крылец при подъеме на три и более ступеньки должна быть не менее 0,8 м.	30.11.2020	
---	--	--	------------	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание: - в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки; - в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

- 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;
- 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Ромилин Артём Максимович - Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Медвежьегорскому и Пудожскому районам УНДПР ГУ МЧС России по Республике Карелия

23 декабря 2019 г.



Предписание для исполнения получил(а):

Соляная Светлана Евгеньевна - директор Муниципального казенного образовательного учреждения основной общеобразовательной школы д. Каршево Пудожского муниципального района Республики Карелия

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

23 декабря 2019 г.

Направлено заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении

от " " 20 г. исх. №