

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Карелия

г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, "телефон доверия" 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01
E-mail: emercomkarel@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 25а, тел. 730232, факс 730241, тел. доверия 79-99-99,
E-mail: ugpnkarelia@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по
Медвежьегорскому и Пудожскому районам

г. Пудож, ул. Комсомольская, д. 66, тел. / факс (81452) 51-380, тел. доверия 79-99-99
E-mail: GPNPUDO@MAIL.RU

ПРЕДПИСАНИЕ № 100 - 8 / 1 / 1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению основная общеобразовательная школа д. Каршево
Пудожского муниципального района Республики Карелия, ИНН 1015004289

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается
ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Медвежьегорскому и
Пудожскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Республике Карелия от 25 ноября 2019 г. № 100 - 8

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата),

Попова Александра Юрьевича - Начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по
Медвежьегорскому и Пудожскому районам УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Карелия
(фамилия, имени, отчества (последнее - при наличии), должность, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ)
о проведении проверки)

в период с 13 час. 00 мин. " 13 " декабря 20 19 г. до 14 час. 00 мин. " 13 " декабря 20 19 г.

с 12 час. 00 мин. " 23 " декабря 20 19 г. до 13 час. 00 мин. " 23 " декабря 20 19 г.

(указываются периоды,

Ромилиным Артёмом Максимовичем - Инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по
Медвежьегорскому и Пудожскому районам УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Карелия

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника(ов) органа ГПН проводившего(их) проверку,

проведена плановая выездная проверка объекта защиты:
(вид проверки)

чрезвычайно высокой категории риска:

зданий, территорий и имущества

(наименование объекта защиты)

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы д. Каршево
Пудожского муниципального района Республики Карелия, ИНН 1015004289

(наименование юридического(их) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального(ых) предпринимателя(ей), с указанием ИНН)
осуществляющего деятельность на объекте(ах) защиты:

зданий, территорий и имущества

(наименование)

по адресу(ам):

Республика Карелия, Пудожский район, п. Красноборский, ул. Центральная, д. 3

(и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с:

Соляной Светланой Евгеньевной - директором Муниципального казенного общеобразовательного учреждения
основной общеобразовательной школы д. Каршево Пудожского муниципального района Республики Карелия

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо
устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Пожарная безопасность объекта защиты не обеспечена ввиду не соблюдения одного из следующих условий: 1). В полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2). В полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности (Статья 6 Федерального Закона от 22.08.2009 года №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"). а именно: Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года N 390 "О противопожарном режиме", Своды правил СП 1.13130.2009, СП 5.13130.2009.	Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1. в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2. в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности (Статья 6 Федерального Закона от 22.08.2009 года №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности").	30.11.2020	
2	Горизонтальное расстояние от извещателей до близлежащих электросветильников, составляет менее 0,5 м. (фактически 0,36-0,43 м.)	Свод правил СП 5.13130.2009 от 01 мая 2009 года "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" п. 13.3.6: Горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до близлежащих предметов и устройств, до электросветильников, в любом случае должно быть не менее 0,5 м. Размещение пожарных извещателей должно осуществляться таким образом, чтобы близлежащие предметы и устройства (трубы, воздуховоды, оборудование и прочее) не препятствовали воздействию факторов пожара на извещатели, а источники светового излучения, электромагнитные помехи не влияли на сохранение извещателем работоспособности.	30.11.2020	
3	Площадки наружных лестниц высотой от уровня тротуара более 0,45 м. при входах в здание детского сада не имеют ограждений.	Свод правил СП 1.13130.2009 от 01 мая 2009 года "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" 5.2.2: Наружные лестницы (или их части) и площадки высотой от уровня тротуара более 0,45 м при входах в здания в зависимости от назначения и местных условий должны иметь ограждения. 5.2.15: Поручни и ограждения в зданиях дошкольных учреждений должны отвечать следующим требованиям: в ограждении лестниц вертикальные элементы должны иметь просвет не более 0,1 м (горизонтальные членения в ограждениях не допускаются); высота ограждения крылец при подъеме на три и более ступеньки должна быть не менее 0,8 м.	30.11.2020	

4	Прачечная детского сада не оборудована не менее двумя пожарными извещателями, включенных по логической схеме "ИЛИ".	Свод правил СП 5.13130.2009 от 01 мая 2009 года "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" п. 13.3.2: В каждом защищаемом помещении следует устанавливать не менее двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме "ИЛИ".	30.11.2020	
5	Руководитель организации не организовал не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний лестниц 3-го типа с составлением соответствующего протокола испытаний.	Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года N 390 «О противопожарном режиме», п. 24: Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний.	30.11.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;
- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и негосударственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

- 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;
- 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Ромилин Артём Максимович - Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Медвежьегорскому и Пудожскому районам УНДПР ГУ МЧС России по Республике Карелия

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) сотрудника (а) органа ГПН, проводившего(их) проверку)

23 декабря 2019 г.

Предписание для исполнения получил(а):

Соляная Светлана Евгеньевна - директор Муниципального казенного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы д. Каршево Пудожского муниципального района Республики Карелия

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

23 декабря 2019 г.

Направлено заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении
от " " 20 г. исх. №